



**COMUNA MARSANI
CONSILIUL LOCAL MARSANI
JUDETUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 30**

**privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Marsani ,
judetul Dolj , in conformitate cu prevederile art.36 , alin.6 din Legea nr.241/2006 – Legea Serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare si art.116 , alin.1 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007**

Consiliul Local MARSANI , intrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2025

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 1877/23.05.2025 prezentat de Primarul comunei MARSANI ,judetul Dolj si raportul de specialitate nr.1878/23.05.2025 prezentat de catre administratorul SC SPAC Marsani ,judetul Dolj,domnul Cirjaliu Iulian.

Luând in considerare :

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare ,
- prevederile Legii nr.241/2006 – legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare , cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Ordinului ANRSC nr.65/2007 , Ordinului ANRSC nr.88/2007,
- balanta privind pierderile de apa si strategia de eliminare a pierderilor intocmita de SC SPAC Marsani SRL , inregistrata cu nr.1875/28.05.2025

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. b si c , alin(4) lit.c din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .

In temeiul art 196 alin(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. In conformitate cu balanta apei , elaborata de SC SPAC Marsani SRL , se aproba cotele corespunzatoare pierderilor volumetrice de apa pentru sistemul de alimentare cu apa al comunei Marsani, administrat de SC SPAC Marsani ,dupa cum urmeaza :

- Consumul de apa autorizat nefacturat (pierderi tehnologice) – 21,6 %
- Pierderile de apa fizice – 7 %
- Volumul fizic de apa care nu aduce venituri – 28,6%

Art. 2. In cazul in care pierderile vor depasi 20% , vor fi elaborate studii aprofundate , printr-un audit pentru stabilirea stadiului pierderilor si se vor lua masuri de realizare lucrari de reabilitare sau modernizare a sistemului de alimentare cu apa.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul DOLJ
- Primarului comunei MARSANI , judetul Dolj
- SC SPAC Marsani SRL

Adoptata azi , 30.05.2025

Cu 12 voturi pentru si 1 vot de abtinere (se abține domnul consilier Cirjaliu Iulian)

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Enculescu-George



SECRETAR GENERAL,
Coanda Geanina Elena

BALANTA PRIVIND PIERDERILE DE APĂ PENTRU ANUL 2024 – SISTEM APA COMUNA MARSANI

Volumul de apa intrat in sistem 34 302mc	Consum autorizat 2024 154 730mc	Consum autorizat facturat	Consum contorizat facturat 24 089mc 70%	Apa care aduce venit 24 089mc 70%
		24 089 mc 70%		
			Consum necontorizat facturat 0%	
	Pierderi 2 413mc 7%	Consum autorizat nefacturat	Consum contorizat nefacturat 400mc 1,16%	Apa care nu aduce venit 9 813mc 28,6%
		7 400mc 21,6%	Consum necontorizat nefacturat 6 000mc 17,5%	
		Pierderi comerciale (aparente)	Consum neautorizat 2 413mc 7%	
			Erori de masurare si de prelucrare a datelor 0%	
		Pierderi fizice (reale)	Pierderi la conductele de distributie si/sau transport 1 000mc 2,92%	
			Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare 0%	
			Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare 0%	

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Enculescu George



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

Coanda Geanina Elena